

令和 7 年度 構成市町別し尿及び浄化槽等汚泥量

[単位:Q]

市町名	区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	果 計	前年度累計	増減比較	増減率(%)
名取市	し尿収集量	83,120	72,380	80,520	78,270	68,540								382,830	387,054	△ 4,224	△ 1.09
	公共施設	990	3,150	990	630	270								6,030	11,736	△ 5,706	△ 48.62
	生し尿合計	84,110	75,530	81,510	78,900	68,810	0	0	0	0	0	0	0	388,860	398,790	△ 9,930	△ 2.49
	浄化槽汚泥量	354,930	320,750	300,450	377,220	281,250								1,634,600	1,678,450	△ 43,850	△ 2.61
	農集排汚泥量	0	0	0	0	249,290								249,290	463,610	△ 214,320	△ 46.23
	計	439,040	396,280	381,960	456,120	599,350	0	0	0	0	0	0	0	2,272,750	2,540,850	△ 268,100	△ 10.55
岩沼市	し尿収集量	76,150	71,680	74,840	74,200	58,090								354,960	386,470	△ 31,510	△ 8.15
	公共施設	0	0	1,710	90	0								1,800	1,620	180	11.11
	生し尿合計	76,150	71,680	76,550	74,290	58,090	0	0	0	0	0	0	0	356,760	388,090	△ 31,330	△ 8.07
	浄化槽汚泥量	208,300	165,610	186,200	179,420	146,800								886,330	948,350	△ 62,020	△ 6.54
	農集排汚泥量	32,260	32,230	31,970	32,600	32,950								162,010	215,500	△ 53,490	△ 24.82
	計	316,710	269,520	294,720	286,310	237,840	0	0	0	0	0	0	0	1,405,100	1,551,940	△ 146,840	△ 9.46
亶理町	し尿収集量	110,350	109,660	103,580	103,340	107,270								534,200	573,620	△ 39,420	△ 6.87
	公共施設	0	0	0	0	0								0	0	0	-
	生し尿合計	110,350	109,660	103,580	103,340	107,270	0	0	0	0	0	0	0	534,200	573,620	△ 39,420	△ 6.87
	浄化槽汚泥量	348,970	310,160	360,400	370,940	324,810								1,715,280	1,660,220	55,060	3.32
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	459,320	419,820	463,980	474,280	432,080	0	0	0	0	0	0	0	2,249,480	2,233,840	15,640	0.70
山元町	し尿収集量	86,590	75,630	66,840	74,020	60,820								363,900	382,372	△ 18,472	△ 4.83
	公共施設	0	180	0	0	0								180	1,728	△ 1,548	△ 89.58
	生し尿合計	86,590	75,810	66,840	74,020	60,820	0	0	0	0	0	0	0	364,080	384,100	△ 20,020	△ 5.21
	浄化槽汚泥量	179,140	179,530	168,110	167,810	153,470								848,060	912,610	△ 64,550	△ 7.07
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	265,730	255,340	234,950	241,830	214,290	0	0	0	0	0	0	0	1,212,140	1,296,710	△ 84,570	△ 6.52
合 計	し尿収集量	356,210	329,350	325,780	329,830	294,720	0	0	0	0	0	0	0	1,635,890	1,729,516	△ 93,626	△ 5.41
	公共施設	990	3,330	2,700	720	270	0	0	0	0	0	0	0	8,010	15,084	△ 7,074	△ 46.90
	生し尿合計	357,200	332,680	328,480	330,550	294,990	0	0	0	0	0	0	0	1,643,900	1,744,600	△ 100,700	△ 5.77
	浄化槽汚泥量	1,091,340	976,050	1,015,160	1,095,390	906,330	0	0	0	0	0	0	0	5,084,270	5,199,630	△ 115,360	△ 2.22
	農集排汚泥量	32,260	32,230	31,970	32,600	282,240	0	0	0	0	0	0	0	411,300	679,110	△ 267,810	△ 39.44
	合 計	1,480,800	1,340,960	1,375,610	1,458,540	1,483,560	0	0	0	0	0	0	0	7,139,470	7,623,340	△ 483,870	△ 6.35

令和7年度 浄化センター 操業状況

[illegible]

令和7年度 浄化センター水質検査結果

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した月日			R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7							
検査結果の得られた月日			R7.4.24	R7.5.14	R7.9.12	R7.7.10	R7.8.26							
色度	度	*	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
水素イオン濃度	水素指数	5.8以上～ 8.6以下	7.0	6.6	6.9	6.8	7.0							
生物化学的酸素要求量	mg/L	160以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
化学的酸素要求量	mg/L	160以下	1.2	1.4	6.4	1.8	3.7							
浮遊物質量	mg/L	200以下	1.2	1.6	2.2	1.0	3.4							
大腸菌群数	個/cm ³	3000以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
窒素含有量	mg/L	120以下	8.4	8.4	13.0	55	45							
磷含有量	mg/L	16以下	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満							
アンモニア性窒素	mg/L	100以下	0.1未満	0.1未満	0.2	0.4	0.2							
塩化物イオン	mg/L	*	300	290	320	330	290							
受入量	t/日	*	75.52	92.97	80.89	72.19	116.44							
投入量	m ³ /日	*	22.2	57.9	57.6	28.8	62.4							
当日放流量	m ³ /日	*	143.6	129.7	42.9	77.2	92.7							