

令和 7 年度 構成市町別し尿及び浄化槽等汚泥量

[単位:Q]

市町名	月 区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	果 計	前年度累計	増減比較	増減率(%)
名取市	し尿収集量	83,120	72,380	80,520	78,270	68,540	75,070	73,040	70,020	95,780				696,740	703,464	△ 6,724	△ 0.96
	公共施設	990	3,150	990	630	270	1,800	990	0	900				9,720	19,116	△ 9,396	△ 49.15
	生し尿合計	84,110	75,530	81,510	78,900	68,810	76,870	74,030	70,020	96,680				706,460	722,580	△ 16,120	△ 2.23
	浄化槽汚泥量	354,930	320,750	300,450	377,220	281,250	228,910	239,870	266,640	341,020				2,711,040	2,728,000	△ 16,960	△ 0.62
	農集排汚泥量	0	0	0	0	249,290	0	0	0	0				249,290	835,410	△ 586,120	△ 70.16
	計	439,040	396,280	381,960	456,120	599,350	305,780	313,900	336,660	437,700				3,666,790	4,285,990	△ 619,200	△ 14.45
岩沼市	し尿収集量	76,150	71,680	74,840	74,200	58,090	67,320	74,390	63,200	83,068				642,938	674,150	△ 31,212	△ 4.63
	公共施設	0	0	1,710	90	0	0	0	0	1,602				3,402	3,230	172	5.33
	生し尿合計	76,150	71,680	76,550	74,290	58,090	67,320	74,390	63,200	84,670				646,340	677,380	△ 31,040	△ 4.58
	浄化槽汚泥量	208,300	165,610	186,200	179,420	146,800	175,520	157,990	152,880	181,080				1,553,800	1,573,290	△ 19,490	△ 1.24
	農集排汚泥量	32,260	32,230	31,970	32,600	32,950	30,720	33,290	32,110	32,960				291,090	341,510	△ 50,420	△ 14.76
	計	316,710	269,520	294,720	286,310	237,840	273,560	265,670	248,190	298,710				2,491,230	2,592,180	△ 100,950	△ 3.89
亶理町	し尿収集量	110,350	109,660	103,580	103,340	107,270	101,120	112,890	96,530	120,290				965,030	1,016,240	△ 51,210	△ 5.04
	公共施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	生し尿合計	110,350	109,660	103,580	103,340	107,270	101,120	112,890	96,530	120,290				965,030	1,016,240	△ 51,210	△ 5.04
	浄化槽汚泥量	348,970	310,160	360,400	370,940	324,810	298,260	280,360	299,220	272,120				2,865,240	2,960,140	△ 94,900	△ 3.21
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	計	459,320	419,820	463,980	474,280	432,080	399,380	393,250	395,750	392,410				3,830,270	3,976,380	△ 146,110	△ 3.67
山元町	し尿収集量	86,590	75,630	66,840	74,020	60,820	68,380	74,290	56,960	80,350				643,880	667,230	△ 23,350	△ 3.50
	公共施設	0	180	0	0	0	2,700	0	0	0				2,880	3,780	△ 900	△ 23.81
	生し尿合計	86,590	75,810	66,840	74,020	60,820	71,080	74,290	56,960	80,350				646,760	671,010	△ 24,250	△ 3.61
	浄化槽汚泥量	179,140	179,530	168,110	167,810	153,470	163,250	157,740	137,690	177,140				1,483,880	1,602,930	△ 119,050	△ 7.43
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	計	265,730	255,340	234,950	241,830	214,290	234,330	232,030	194,650	257,490				2,130,640	2,273,940	△ 143,300	△ 6.30
合 計	し尿収集量	356,210	329,350	325,780	329,830	294,720	311,890	334,610	286,710	379,488				2,948,588	3,061,084	△ 112,496	△ 3.68
	公共施設	990	3,330	2,700	720	270	4,500	990	0	2,502				16,002	26,126	△ 10,124	△ 38.75
	生し尿合計	357,200	332,680	328,480	330,550	294,990	316,390	335,600	286,710	381,990				2,964,590	3,087,210	△ 122,620	△ 3.97
	浄化槽汚泥量	1,091,340	976,050	1,015,160	1,095,390	906,330	865,940	835,960	856,430	971,360				8,613,960	8,864,360	△ 250,400	△ 2.82
	農集排汚泥量	32,260	32,230	31,970	32,600	282,240	30,720	33,290	32,110	32,960				540,380	1,176,920	△ 636,540	△ 54.09
	合 計	1,480,800	1,340,960	1,375,610	1,458,540	1,483,560	1,213,050	1,204,850	1,175,250	1,386,310				12,118,930	13,128,490	△ 1,009,560	△ 7.69

令和 7 年 度 浄 化 セ ン タ ー 操 業 状 況

項 目 \ 月 別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合 計
受 入 量	し 尿 (kℓ)	357.20	332.68	328.48	330.55	294.99	316.39	335.60	286.71	381.99				2,964.59
	浄化槽汚泥 (kℓ)	1,091.34	976.05	1,015.16	1,095.39	906.33	865.94	835.96	856.43	971.36				8,613.96
	農集排汚泥 (kℓ)	32.26	32.23	31.97	32.60	282.24	30.72	33.29	32.11	32.96				540.38
	合 計 (kℓ)	1,480.80	1,340.96	1,375.61	1,458.54	1,483.56	1,213.05	1,204.85	1,175.25	1,386.31				12,118.93
	受 入 日 数 (日数)	21	20	21	22	20	20	22	18	21				185
	平 均 (kℓ)	70.51	67.05	65.51	66.30	74.18	60.65	54.77	65.29	66.01				—
処 理 量	し 尿 (kℓ)	385.22	367.69	332.70	268.24	288.89	329.97	385.02	310.79	343.80				3,012.32
	浄化槽汚泥 (kℓ)	1,211.86	1,114.32	1,060.53	915.54	1,164.29	935.27	997.45	962.94	904.13				9,266.33
	合 計 (kℓ)	1,597.08	1,482.01	1,393.23	1,183.78	1,453.18	1,265.24	1,382.47	1,273.73	1,247.93				12,278.65
	処 理 日 数 (日数)	30	31	30	31	31	30	31	30	31				275
	平 均 (kℓ)	53.24	47.81	46.44	38.19	46.88	42.17	44.60	42.46	40.26				—
焼却灰搬出量 (kg)		3,730	3,380	3,230	3,690	3,460	1,620	3,340	3,310	3,090				28,850
放 流 水 量 (m³)		2,602.9	2,431.3	2,443.6	1,993.0	2,632.6	1,985.1	2,512.7	2,159.6	2,246.3				21,007.1

令和7年度 浄化センター水質検査結果

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した月日			R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.5	R7.12.4			
検査結果の得られた月日			R7.4.24	R7.5.14	R7.9.12	R7.7.10	R7.8.26	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.13	R7.12.23			
色度	度	*	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
水素イオン濃度	水素指数	5.8以上～ 8.6以下	7.0	6.6	6.9	6.8	7.0	6.6	7.0	6.6	6.9			
生物化学的酸素要求量	mg/L	160以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.6	0.5未満			
化学的酸素要求量	mg/L	160以下	1.2	1.4	6.4	1.8	3.7	2.1	1.4	1.7	2.0			
浮遊物質量	mg/L	200以下	1.2	1.6	2.2	1.0	3.4	3.4	1.3	3.0	2.0			
大腸菌群数	個/cm ³	3000以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
窒素含有量	mg/L	120以下	8.4	8.4	13.0	55	45	86	90	83.0	76.0			
磷含有量	mg/L	16以下	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満			
アンモニア性窒素	mg/L	100以下	0.1未満	0.1未満	0.2	0.4	0.2	0.90	0.2	0.4	0.1未満			
塩化物イオン	mg/L	*	300	290	320	330	290	290	260	290	280			
受入量	t/日	*	75.52	92.97	80.89	72.19	116.44	47.18	59.51	98.83	57.80			
投入量	m ³ /日	*	22.2	57.9	57.6	28.8	62.4	57.6	39.0	57.6	57.6			
当日放流量	m ³ /日	*	143.6	129.7	42.9	77.2	92.7	79.6	75.9	70.2	113.4			